



TÜRK LOYDU

Tarih : 26.03.2009
Rapor No: 1860/09
TL No : 2290
Rev:1

MUAYENE RAPORU

SVRÇ 42U S81 Server Rack kodlu kabinin dolu yük testi GÜNOK METAL LTD. ŞTİ. / Pendik adresinde 26.03.2009 tarihinde ve TÜRK LOYDU sörveyörü nezaretinde yapılmıştır.

Kabin içine firma talebine göre çelik ağırlıklar yerleştirilmiştir. Kabinin alt kısmından geçirilen bez sapanlar üst kısmında kilit vasıtasıyla birleştirilmiş ve kilit dinamometreye bağlanmıştır.

Kabinin yüksüz ağırlığı 140 kg olarak ölçülmüştür. Ağırlıkların kabin içine yerleştirilmesinden sonra yapılan yük testinde kabin ağırlığı dinamometreden 1200 kg olarak okunmuştur. Test sonucunda kabinde herhangi bir deformasyon görülmemiştir.

Test prosedürü: STE 107

Marka: GÜNKO INDUSTRIAL

Kabin Ölçüleri: 2000x1000x800mm

Kabin Kodu: SVRK 42U S81 Server Rack 42U 800 X 1000 mm

Dinamometre: Straighpoint / Radyolink

Seri No: FFD95B

Ek: 2 sayfa test resimleri


Ayfer ADIGÜZEL
Endüstri ve Belgelendirme
Bölüm Başkanı


Mustafa PELVAN
Test Operatörü